

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

1. Галент Григорий Михайлович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 73-20-83
2. Казакова Наталья Александровна - старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, 64-64-79

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Дьяченко Андрей Александрович, зам.директора по АХЧ, 274857

(Ф.И.О. должность руководителя, должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Здание учебного корпуса по ул.Володарского, 31 является памятником истории и культуры России - "Усадьба городская С.Г. Фролова. Дом жилой".
2. Здания учебных корпусов, мастерских по ул.Володарского, 31; ул.Фадеева, 18; ул.Салмышская, 11 в г.Оренбурге принадлежат ГАПОУ «ОГК» на праве оперативного управления. Здания являются государственной собственностью Оренбургской области (Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области).
3. Не представлена утвержденная руководителем программа (программы) в области энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности (с 2010 по 2014 г.г. и с 2015 по 2019 г.г., а представленная неутвержденная руководителем программа не отвечает требованиям, предъявляемым к составлению программы).
4. Согласно представленным отчетам, требуемая экономия потребления энергоресурсов не достигнута: тепловая энергия - с 2010 по 2014 увеличение на 15,6%; электроэнергия - экономия 10,7% (нарушены требования п.15 Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 18)
5. Энергетическое обследование проведено ООО «Региональный центр «ЭнергоАудит 31» в Декабре 2011г. паспорт №099А-6-О.
6. Здания оборудованы приборами учета электрической и тепловой энергии
7. Договор на оказание услуг по сдаче на утилизацию отходов производства: ртуть содержащих ламп и приборов заключен с ИП Морозовой О.Н.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования
-------	--	---

		которых нарушены
1	Не разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составлению программы (приложения №№1,2,3 требования к форме программ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145, далее ПТЭЭП. п.1.2.2; требования к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, утв.Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. №398, зарегистр. в Минюсте
2	Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям к форме программ (приложения №4, и №5)	п.1.2.2 ПТЭЭП; требования к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, утв.Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. №398, зарегистр. в Минюсте
3	Бюджетным учреждением ГАПОУ "ОГК" должным образом не обеспечено проведение мероприятий по энергосбережению, то есть, не достигнута одна из целей программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - планомерное сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов (по факту потребление тепловой энергии - с 2010 по 2014 выросло на 15,6%; электроэнергия - уменьшилось на 10,7%).	п.1.2.2 ПТЭЭП; п.15 Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 18
4	Руководитель Потребителя электрической энергии не обеспечил обучение и проверку знаний электротехнического персонала (ответственный за электрохозяйство и его заместитель не прошли внеочередную проверку знаний в связи с выходом новых Правил, не укомплектована штатная численность электриков - всего 1 электрик, приказом не создана комиссия по проверке знаний электротехнического персонала в составе не менее 5 членов, прошедших проверку знаний в Ростехнадзоре и , соответственно, не проводится должным образом проверка знаний у электриков).	п.п.1.2.2, 1.4.23, 1.4.30, 1.4.31 ПТЭЭП
5	Распорядительным документом не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», прошедший проверку знаний настоящих Правил, правил техники безопасности и инструкций, в комиссии Ростехнадзора.	п.п.2.1.2, 2.2.3, 2.3.15, 2.3.20 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003г №115 (далее ПТЭ ТЭУ)
6	Распорядительным документом не назначен заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоус-	п.п.2.1.2, 2.2.3, 2.3.15, 2.3.20 ПТЭ ТЭУ

тановок из числа управленческого персонала и специалистов ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», прошедший проверку знаний настоящих Правил, правил техники безопасности и инструкций, в комиссии Ростехнадзора.	
---	--

Лица, допустившие выявленные нарушения:

1. Должностное лицо – Золкина Ирина Григорьевна, директор ГАПОУ «ОГК».

В ходе проверки составлено 2 протокола по ст.9.11 КоАП РФ на должностное лицо Золкину И.Г. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание №34-2950-50 от 29.01.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Казакова Н.А.

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора




Галент Г.М.

С актом проверки ознакомлен(а), ознакомлена со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАПОУ «ОГК»

Золкина Ирина Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



“ 29 ” Января 20 15 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Вильвенская ул., д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844297, ОГРН 1025900533229
ИНН/КПП 5902290459/590201001

г.Оренбург

« 29 » января 2015 г.

16 часов 00 минут

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-2950-50
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 2950 – рпо от «29» декабря 2014 года в период с 26.01.2015 по 27.01.2015 и с 29.01.2015 по 29.01.2015 (продолжительность проверки 3 дня) должностными лицами Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Галентом Григорием Михайловичем | - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 73-20-83 |
| 2. Казаковой Натальи Александровны | - старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, тел. 64-64-79 |

(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

в присутствии:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 2. Дьяченко Андрей Александрович | - заместитель директора по АХЧ ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 27-48-57 |
|----------------------------------|--|

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Оренбург-
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

ский государственный колледж» (ГАПОУ «ОГК», ИНН 5610051679, ОГРН 1025601035745, юридический адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Володарского, 31, директор Золкина Ирина Григорьевна, тел.776817).

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-2950-76 от 29.01.2015

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2012г., Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 782 от 27.12.2012г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании выше изложенного Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Оренбургский государственный колледж» предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	Не разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составлению программы (приложения №№1,2,3 требования к форме программ.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145, далее ПТЭЭП. п.1.2.2; требования к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, утв.Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. №398, зарегистрир. в Минюсте	До 30.04.15г.
2	Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям к форме программ (приложения №4, и №5)	п.1.2.2 ПТЭЭП; требования к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, утв.Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. №398, зарегистрир. в Минюсте	До 30.04.15г.
3	Руководитель Потребителя электрической энергии не обеспечил обучение и проверку знаний электротехнического персонала (ответственный за электрохозяйство и его заместитель не прошли внеочередную проверку знаний в связи с выходом новых Правил, не укомплектована штатная численность электриков - всего 1 электрик, приказом не создана комиссия по проверке знаний электротехнического персонала в составе не менее 5 членов, прошед-	п.п.1.2.2, 1.4.23, 1.4.30, 1.4.31 ПТЭЭП	До 30.04.15г.


	ших проверку знаний в Ростехнадзоре и , соответственно, не проводится должным образом проверка знаний у электриков).		
4	Распорядительным документом не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», прошедший проверку знаний настоящих Правил, правил техники безопасности и инструкций, в комиссии Ростехнадзора.	п.п.2.1.2, 2.2.3, 2.3.15, 2.3.20 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003г №115 (далее ПТЭ ТЭУ)	До 30.04.15г.
5	Распорядительным документом не назначен заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», прошедший проверку знаний настоящих Правил, правил техники безопасности и инструкций, в комиссии Ростехнадзора.	п.п.2.1.2, 2.2.3, 2.3.15, 2.3.20 ПТЭ ТЭУ	До 30.04.15г.

Информацию об исполнении предписания в установленные предписанием сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области
 Западно-Уральского управления Ростехнадзора
 Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Г.М. Галент

Н.А. Казакова

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписания со всеми приложениями получил:

Директор ГАПОУ «ОГК»



И.Г. Золкина

« 29 » января 2015 г.

Подписать предписание отказался:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)